Для служебного пользования
(пометка или гриф)
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ
«Грозненский
педагогический колледж»

_____ М.Б. Хататаева
«28» 11 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника
УФСБ России по
Чеченской Республике

полковник

_____ Д.В. Медведь
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
«27» 11 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России
по Чеченской Республике»

полковник полиции

_____ Р.Л. Эдилов
(подпись)
М.П.
«23» 10 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по городскому
округу «город Грозный»

подполковник внутренней службы

_____ И.Б. Магомедов
(подпись)
М.П.
«28» 10 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

объекта (территории)

ГБПОУ «Грозненский педагогический колледж»

г. Грозный-2019

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГБПОУ «Грозненский педагогический колледж»

(наименование объекта (территории)

г. Грозный

(наименование населенного пункта)

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский педагогический колледж»

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

364037, Чеченская Республика, город Грозный, ул. Ляпидевского, 9, 8 (8712) 21-20-81, grozny_pk@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

1

(категория опасности объекта (территории)

Площадь объекта: ***30 184 м2. Объем помещений – Литера А 13650 м^3, Литера Б – 13401 м^3. Периметр – 863,299.***

(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость: ***литер А от 30.11.2009 г. № 20-20-01/036/2009-032; литер Б от 24.09.2012 г. № 20-20-01/003/2012-621; на земельный участок от 30.11.2009 г. № 20:17:02 24 002:137***

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Хататаева Марет Байалиевна, 8 (8712) 22-27-42, факс: 21-20-81, E-mail: grozny_pk@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Хататаева Марет Байалиевна, 8 (8712) 22-27-42, факс: 21-20-81, E-mail: grozny_pk@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): ***с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 ч., суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье выходной день***

(в том числе продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): ***132***

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:***1200***

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: ***3***

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих без возмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): ***арендатор – ИП Шамсадов Салами Русланович; вид деятельности – общественное питание; количество работников – 3 человека; расположение – столовая; занимаемая площадь – 149 м2; тел. – 8 (928) 888-83-28; срок действия аренды: - 21.12.2019 г.***

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможных последствия
1.	Столовая (расположена на 1 этаже)	100	149 м2	отравление питьевой воды, воздуха в помещении; пожар; захват	Травма и гибель до 100 человек, в зависимости от последствий

				заложников из числа обслуживающего персонала, обучающихся, лиц, находящихся в помещениях	
2.	Актовый зал (расположен на 2 этаже)	до 100 человек	150 м2	отравление питьевой воды, воздуха в помещении; пожар; захват заложников из числа обслуживающего персонала, обучающихся, лиц, находящихся в помещениях	Травма и гибель до 100 человек, в зависимости от последствий
3.	Спортивный зал	до 100 человек	300,6 м2	отравление питьевой воды, воздуха в помещении; пожар; захват заложников из числа обслуживающего персонала, обучающихся, лиц, находящихся в помещениях	Травма и гибель до 100 человек, в зависимости от последствий

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): ***через ограждение, разбитие окна на 1 этаже здания***

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: ***поджог, взрыв, огнестрельное оружие, захват заложников***

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта.

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей: при этом выгорают внутренние помещения, задымленность в здании, возможна гибель людей;

- захват заложников из числа обслуживающего персонала, студентов и посетителей;

- применение химического или бактериологического оружия на объекте (около объекта);
- применение огнестрельного или холодного оружия против находящихся на объекте людей;
закладка взрывного устройства на объекте

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): ***Масштаб последствий террористического акта будет исходить в зависимости от последствий разрушений здания и коммуникаций***

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	до 1500 до 900	Совершение взрыва здания: При полном разрушении здания При среднем разрушения здания	В зависимости от последствий разрушения части здания и коммуникаций
2	до 300	Поджог	В зависимости от последствий разрушения части здания и коммуникаций
3	до 700	Захват заложников из числа обслуживающего персонала, лиц, находящихся в здании	В зависимости от последствий

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)*: Кнопка экстренного вызова полиции, выведенный на пульт ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР, г. Грозный (8712) 294347, УМВД России по ЧР, г. Грозный, дежурная часть – 8 (8712) 29-05-36, круглосуточно дежурит охрана*

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): ***по периметру есть инженерные ограждения. Высота ограждения – 1,8 м, состояние ограждения – в хорошем состоянии. Имеется въездные ворота. Функционирует система видеоконтроля. Камеры установлены по периметру здания, фойе. Освещенность всей территории пребывания людей достаточная. Кнопка экстренного вызова полиции, выведенной на пульт вневедомственной охраны (время прибытия группы быстрого реагирования 3 минуты). Имеется стационарный металлоискатель.***

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а. объектовые системы оповещения: ***автоматическая система пожарной сигнализации - система МИРАЖ-GSM-T4_03, выведенный на пульт «01» районного подразделения МЧС России по Чеченской Республике по каналу GSM***
(наличие, марка, характеристика)

б. наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: ***одна передвижная электростанция марки УГБ-7500Е***
(количество, характеристика)

в. наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): ***по периметру есть инженерные ограждения. Высота ограждения – 1,8 м, состояние ограждения – в хорошем состоянии. Имеется въездные ворота. Функционирует система видеоконтроля. Камеры установлены по периметру здания, в коридорах, аудиториях. Освещенность всей территории пребывания людей достаточная. Кнопка экстренного вызова полиции, выведенной на пульт вневедомственной охраны. Имеется стационарный металлоискатель. Круглосуточно дежурит охрана***
(марка, количество)

г. наличие стационарных и ручных металлоискателей: ***1 стационарный металлоискатель, марка МТД-КА***
(марка, количество)

д. наличие систем наружного освящения объекта (территории): ***наружное освещение 8 фонарей***
(марка, количество)

е. наличие системы видеонаблюдения: ***имеется, внутреннее видеонаблюдение марка AC-D812R2 в количестве 58 шт., наружное видеонаблюдение марка AC-D812R3 в количестве 10 штук.***
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а. количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): ***3***

б. количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): ***литер А-4; литер Б -2; для автотранспорта-3***

в. наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
система контроля управления доступом (турникет-трипод с автоматическими планками «антипаника»)
(тип установленного оборудования)

г. физическая охрана объекта (территории)
КПП при входе (въезде) и при входе основного здания объекта, количество штатных охранников 8 человек
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а. наличие автоматической пожарной сигнализации: ***имеется система «МИРАЖ» для автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт «01» районного подразделения МЧС России по Чеченской Республике по каналу GSM***
(характеристика)

б. наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: ***имеется РПК-В-50-1.0-ТУ1 20 м. с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с на одну струю, имеются пожарные гидранты***
(характеристика)

в. наличие автоматической системы пожаротушения: ***отсутствует***
(тип, марка)

г. наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
1 переносной громкоговоритель, HI-POWER ER-68S 30W, MAX 45 W
(тип, марка)

д. наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): ***имеются порошковые огнетушители в количестве 30 штук (ОП-4(3)-АВСЕ-01)***
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

а) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 объекту присвоена первая категория;

б) Паспорт безопасности объекта (территории) оформлен в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежит согласованию;

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Отсутствует

(наличие локальных зон)

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись) М.Б. Хататаева

(Ф.И.О.)

Паспорт безопасности актуализирован «22» 10 2019 г.

Причина актуализации

В соответствии с новым Постановлением Правительства от 2 августа 2019 года N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещение Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Изменение нормативных правовых актов дополнительных требований по обеспечению защиты населения и объектов от актов терроризма. При направлении собственнику (собственникам) объекта рекомендаций компетентных органов.

Руководитель объекта (территории)

(подпись) М.Б. Хататаева (Ф.И.О.)

План-схема объекта по отношению к транспортной инфраструктуре

166,505
Литера А
21,50
15,80
Литера Б
59,00
35,820
18,360
14,570
47,340
- Ворота


Литера А
Литера Б
ПОСТ ОХРАНЫ
72,450
35,820
47,340
14,570
18,360
35,820
34,180
22,250
229,310
5,000
ПОСТ ОХРАНЫ - КПП
- Ворота
- Видеокамера
-Блок управления видеонаблюдения
-Блок управления пожарной сигнализации


ТП
Литера А
Литера Б
ПГ
ПГ
ПГ
72,450
35,820
47,340
14,570
18,360
35,820
34,180
22,250
229,310
5,000
168,505
-Ворота
-Электроцитовая
-Электрокабель подземный
-Пожарный гидрант
-Водопровод
-Водяной колодец


Литера А
Литера Б
168,505
229,310


ТП
72,450
35,820
47,340
14,570
16,360
35,820
34,180
22,250
5,000
-Ворота
-Электрощитовая
-Колодец канализации
-Канализация
-Пожарный гидрант
-Водяной колодец
-Теплотрасса

Экспликация:
1-тамбур
2-коридор
3-кабинет
4-кабинет
5-комната
отдыха
6-хоз.пом.
7-18-кабинет
19-сан.узел
20-сан.узел
21-лестн.клетка
22-кабинет
23-хоз.пом.
24-хоз.пом.
25-хоз.пом.
26-коридор
27-30-хоз.пом.

- Видекамера

- Электрощитовая



План-схема
помещений 2-го этажа литера А



План-схема
помещений 3-го этажа литера А



План-схема
помещений 1-го этажа литера Б



Экспликация:

1-столовая	36-душевая
2-помещение	37-туалет
3-туалет	38-коридор
4-душевая	39,40-кухня
5-лестн.клетка	41-коридор
6-помещение	42,43-комната
7-коридор	44-душевая
8-13-помещение	45,46-туалет
14-лестн.клетка	47-душевая
15-помещение	48,49-комната
16-коридор	50-коридор
17-кухня	51,52-кухня
18-коридор	53,54-комната
19-туалет	55-коридор
20-душевая	56-туалет
21-24-комната	57-душевая
25-душевая	58-помещение
26-туалет	59-лестн.клетка
27-коридор	60-коридор
28-кухня	61-сан.узел
29-помещение	62-кухня
30-туалет	63,64-комната
31-коридор	65-душевая
32-кладовая	66-туалет
33-помещение	67,68-коридор
34,35-комната	69,70-лоджия

План этажа
помещений 2-го этажа литера Б



1-коридор	51-лестн.клетка
4-туалет	52-комната
5-душевая	53-коридор
6,7-комната	54-сан.узел
8,9-кухня	55-душевая
10,11-комната	56-туалет
12-коридор	57-коридор
13-душевая	58-комната
14,15-туалет	59-лестн.клетка
16-душевая	60,61-кухня
17-комната	62,63-комната
18-коридор	64-коридор
19-комната	65-душевая
20,21-кухня	66-туалет
22,23-комната	67-коридор
24-коридор	68-душевая
25-душевая	69-кладовая
26,27-туалет	70,71-помещение
28-душевая	72-душевая
29,30-комната	73-туалет
31-кухня	74-коридор
32-коридор	75-комната
33-кухня	76-кухня
34-коридор	77,78-комната
35,36-комната	79-кухня
37-душевая	80-коридор
38,39-туалет	81-комната
40-душевая	82-душевая
41,42-комната	83-туалет
43-коридор	84-лестн.клетка
44,45-кухня	85,86-помещение
46-47-комната	87,88-лоджия
48-коридор	89,91-балкон
49-душевая	
50-туалет	

План-схема
помещений 3-го этажа литера Б



Экспликация:

1-3-коридор	51-лестн.клетка
4-туалет	52-комната
5-душевая	53-коридор
6,7-комната	54-сан.узел
8,9-кухня	55-душевая
10,11-комната	56-туалет
12-коридор	57-коридор
13-душевая	58-комната
14,15-туалет	59-лестн.клетка
16-душевая	60,61-кухня
17-комната	62,63-комната
18-коридор	64-коридор
19-комната	65-душевая
20,21-кухня	66-туалет
22,23-комната	67-коридор
24-коридор	68-душевая
25-душевая	69-кладовая
26,27-туалет	70,71-помещение
28-душевая	72-душевая
29,30-комната	73-туалет
31-кухня	74-коридор
32-коридор	75-комната
33-кухня	76-кухня
34-коридор	77,78-комната
35,36-комната	79-кухня
37-душевая	80-коридор
38,39-туалет	81-комната
40-душевая	82-душевая
41,42-комната	83-туалет
43-коридор	84-лестн.клетка
44,45-кухня	85,86-помещение
46-47-комната	87,88-лоджия
48-коридор	89,91-балкон
49-душевая	
50-туалет	

План этажа
помещений 4-го этажа литера Ь



4-туалет	52-комната
5-душевая	53-коридор
6,7-комната	54-сан.узел
8,9-кухня	55-душевая
10,11-комната	56-туалет
12-коридор	57-коридор
13-душевая	58-комната
14,15-туалет	59-лестн.клетка
16-душевая	60,61-кухня
17-комната	62,63-комната
18-коридор	64-коридор
19-комната	65-душевая
20,21-кухня	66-туалет
22,23-комната	67-коридор
24-коридор	68-душевая
25-душевая	69-кладовая
26,27-туалет	70,71-
28-душевая	помешение
29,30-комната	72-душевая
31-кухня	73-туалет
32-коридор	74-коридор
33-кухня	75-комната
34-коридор	76-кухня
35,36-комната	77,78-комната
37-душевая	79-кухня
38,39-туалет	80-коридор
40-душевая	81-комната
41,42-комната	82-душевая
43-коридор	83-туалет
44,45-кухня	84-лестн.клетка
46-47-комната	85,86-
48-коридор	помещение
49-душевая	87,88-лоджия
50-туалет	89,91-балкон

План-схема
помещений 5-го этажа литера Б



Экспликация:

1-3-коридор	51-лестн.клетка
4-туалет	52-комната
5-душевая	53-коридор
6,7-комната	54-сан.узел
8,9-кухня	55-душевая
10,11-комната	56-туалет
12-коридор	57-коридор
13-душевая	58-комната
14,15-туалет	59-лестн.клетка
16-душевая	60,61-кухня
17-комната	62,63-комната
18-коридор	64-коридор
19-комната	65-душевая
20,21-кухня	66-туалет
22,23-комната	67-коридор
24-коридор	68-душевая
25-душевая	69-кладовая
26,27-туалет	70,71-помещение
28-душевая	72-душевая
29,30-комната	73-туалет
31-кухня	74-коридор
32-коридор	75-комната
33-кухня	76-кухня
34-коридор	77,78-комната
35,36-комната	79-кухня
37-душевая	80-коридор
38,39-туалет	81-комната
40-душевая	82-душевая
41,42-комната	83-туалет
43-коридор	84-лестн.клетка
44,45-кухня	85,86-помещение
46-47-комната	87,88-лоджия
48-коридор	89,91-балкон
49-душевая	
50-туалет	

АКТ
обследования и категорирования

Ленинский район г.Грозный «21» 10 2019 года

ГБПОУ "Грозненский педагогический колледж"
(наименование объекта (территории))

364037, Чеченская Республика, город Грозный, Ленинский район, ул. Ляпидевского 9
(адрес места расположения/юридический адрес)

Министерство образования и науки Чеченской Республики
(Собственник объекта (балансодержатель))

В соответствии с Постановлением Правительства от 2 августа 2019 года N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию ГБПОУ "Грозненский педагогический колледж" в составе:

Председатель комиссии:

Директор ГБПОУ «Грозненский
педагогический колледж» М.Б. Хататаева

члены комиссии:

Заместитель директора по безопасности Я.А. Ильясов

Представитель УФСБ России
по Чеченской Республике (по согласованию) Д.С. Дзугаев

Старший инспектор по ОП ОКЗО ФГКУ УВО ВНГ
России по Чеченской Республике
капитан полиции
(по согласованию) М.Ш. Муртазаев

Старший инспектор ОНД и ПР по городскому округу
«г. Грозный» (по согласованию) М.А. Лечиев

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:
1. Общая площадь: 30184 м2;
2. Форма собственности - Региональная;
3. Режим работы - с 9.00 до 17.00;
4. Количество охр./стор. - 8 человек;
5. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.

№ п/п	Дата проведения мониторинга	Количество людей (в том числе сотрудников)
1.	17.10.2019 г.	1181
2.	18.10.2019 г.	1240
3.	20.10.2019 г.	7

6. наличие:
системы видеонаблюдения - имеется;
срока хранения информации - 30 суток;
системы оповещения и управления эвакуацией - имеется;
освещение объекта по периметру- имеется;
инженерные заграждения - имеется; высота – 180 см;
кнопки тревожной сигнализации - имеется;
кнопки пожарной сигнализации - имеется;
средства пожаротушения (количество) - огнетушители 30-шт;
речевое оповещение - имеется;
стационарная связь - имеется;
оружие - не имеется;
сейф - имеется;

Выводы комиссии:
В соответствии с Постановлением Правительства от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» ГБПОУ "Грозненский педагогический колледж"
(Наименование объекта с массовым пребыванием людей)

установить 1 категорию

Председатель комиссии:

Директор ГБПОУ «Грозненский педагогический колледж» (подпись) М.Б. Хататаева

Члены комиссии:

Заместитель директора по безопасности (подпись) Я.А. Ильясов

Представитель УФСБ России
по Чеченской Республике (по согласованию) _____ (подпись) Д.С. Дзугаев

Старший инспектор по ОП ОКЗО ФГКУ УВО ВНГ
России по Чеченской Республике
капитан полиции
(по согласованию) _____ (подпись) М.Ш. Муртазаев

Старший инспектор ОНД и ПР по городскому округу
«г. Грозный» (по согласованию) _____ (подпись) М.А. Лечиев